

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 50' 20"	
				経度	140° 14' 38"	
堀口橋 (フリガナ)ホリグチバシ	町道1005号線	千葉県栄町安食字堀口				
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	専ら道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
栄町	2017.02.10	車道・歩道	有	一般道	その他	無

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

		点検者	国際航業株式会社		点検責任者	伊礼 貴幸	
点検時に記録				措置後に記録			
部材名		判定区分 (I~IV)	変状の種類 (II以上の場合に記載)	備考(写真番号、位置等が分かるように記載)	措置後の判定区分	変状の種類	措置及び判定実施年月日
上部構造	主桁	II	防食機能の劣化、腐食	写真1,2 主桁01,02			
	横桁	II	防食機能の劣化	写真3 横桁01			
	床版	I					
下部構造		II	漏水・滞水、ひびわれ	写真4,5 下部工01,02			
支承部		II	防食機能の劣化、腐食	写真6 支承0101			
その他		II	変形・欠損、漏水・滞水	写真7 歩道舗装排水トレイン 写真8 土工部舗装			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分 I~IV)

点検時に記録		措置後に記録	
(判定区分)	(所見等)	(再判定区分)	(再判定実施年月日)
II	予防保全の観点から鋼部材の塗装塗り替え、排水設備の取替えが望ましい。		

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1992年	30.0m	18.80m

起点



終点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p style="text-align: center;">上部構造(主桁)【判定区分: Ⅱ】</p> <p>写真1</p>  <p style="text-align: right;">主桁 01,02</p>	<p style="text-align: center;">上部構造(主桁)【判定区分: Ⅱ】</p> <p>写真2</p>  <p style="text-align: right;">主桁01</p>
<p style="text-align: center;">上部構造(横桁)【判定区分: Ⅱ】</p> <p>写真3</p>  <p style="text-align: right;">横桁01</p>	<p style="text-align: center;">下部構造(A1橋台)【判定区分: Ⅱ】</p> <p>写真4</p>  <p style="text-align: right;">下部工01</p>

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p style="text-align: center;">下部構造(A2橋台)【判定区分: Ⅱ】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>写真5</p>  </div> <div style="width: 55%; text-align: right;"> <p>下部工02</p> </div> </div>	<p style="text-align: center;">支承部(支承)【判定区分: Ⅱ】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>写真6</p>  </div> <div style="width: 55%; text-align: right;"> <p>支承0101</p> </div> </div>
<p style="text-align: center;">その他(歩道舗装排水ドレーン)【判定区分: Ⅱ】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>写真7</p>  </div> <div style="width: 55%; text-align: right;"> <p>排水 ドレーン</p> </div> </div>	<p style="text-align: center;">その他(土工部舗装)【判定区分: Ⅱ】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>写真8</p>  </div> <div style="width: 55%; text-align: right;"> <p>伸縮目地</p> </div> </div>