

第10号様式(第9条第1項第3号)

合併処理浄化槽施工結果報告書

設置者の住所氏名	
設置場所	
設置施設の名称	
設置に係る建築物の用途	
浄化槽協会登録番号	
浄化槽製造業者名	

上記について、別紙により適正に施工したことを確認したので、報告します。

年 月 日

浄化槽工事業者 住所

氏名

Ⓜ

登録番号

浄化槽設備士 氏名

Ⓜ

免状交付番号

## 別紙

検査項目	検査の内容	確認欄
1 流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物及び汚水の停滞はないか。	
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適当に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。	
	雨水及び工場廃水等が流入していないか。	
4 升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。	
5 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形及び破損のおそれ	管の露出等により変形及び破損のおそれはないか。	
6 かさあげの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検及び清掃を行いにくい場所に設置されていないか。	
	保守点検及び清掃の支障となる物が置かれていないか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	
8 漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10 接触材等の変形、破損及び固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形又は破損はないか。	
11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形及び破損はないか。	
	適切に固定されているか。	
	空気の出方及び水流に片寄りはないか。	
12 消毒設備の変形、破損及び固定の状況	消毒設備に変形及び破損はないか。	
	適切に固定されているか。	
	薬剤等は傾いていないか。	
13 ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置及び稼働の状況	ポンプ升に変形及び破損はないか。	
	ポンプ升に漏水のおそれはないか。	
	ポンプが2台以上設置されているか。	
	設計上の能力のポンプが設置されているか。	
	ポンプの固定が適切に行われているか。	
	ポンプの取り外しが可能か。	
14 ブローターの設置及び稼働の状況	ポンプの位置及び配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。	
	防振対策がなされているか。	
	固定が適切に行われているか。	
	アースは設置されているか。	
	漏電のおそれはないか。	