

セルフチェックシート

火災予防の為、事前に下記の事項をチェックしてみましょう。

イベント名： _____ 店舗名： _____

確認日： _____ 確認者： _____

設営状況	
避難通路等の障害になっていないか。	☐
消防水利の妨げになる場所に設営していないか。	☐
強風等で屋台・テントが倒壊・飛散しないように固定してあるか。	☐
火災時すぐに119番通報が出来る体制は整っているか。	☐

消火器	
10型以上(推奨)を備えてあるか。	☐
使用期限は切れていないか。また、変形・腐食はしていないか。	☐
粉末消火器は容器を振るなどして、薬剤の固着がないかを確認しているか。	☐

発電機	
安全な場所に設置されているか。	☐
燃料の確認を行ったか。(油種・残量)	☐
発電機運転中の燃料給油は行っていないか。	☐
給油する場合は周囲に火気のないことを確認し、客席等から安全な距離を保ってから実施することを熟知しているか。	☐

ガソリン携行缶	
火気からの距離は保たれているか。	☐
貯蔵に適した容器を使用しているか。【○：金属製（UNマーク付） ×：樹脂製】	☐
直射日光が当たらない通気性の良い場所に保管されているか。	☐
取扱量は、指定数量5分の1未満か。	☐
ガソリン等を取り扱う場合、客席等から安全な距離が保たれているか。	☐
開口前の圧力調整弁の操作（圧抜き）等は、適切に行っているか。	☐

LPガスボンベ	
火気からの距離は2m以上離れているか。	☐
直射日光が当たらない通気性の良い場所に設置されているか。	☐
転倒防止措置が施されているか。	☐
ゴムホースの接続は適切で劣化はしていないか。	☐
1本のボンベから2つ以上の機器に分岐して接続していないか。 (それぞれに開閉栓を設けた場合を除く)	☐

コンロ	
周囲は可燃物から15cm以上、上方1m以上の距離が保たれているか。	☐
可燃物の上で使用していないか。	☐
転倒及び落下しないように設置されているか。	☐
カセットコンロを2台以上並べて使用していないか。	☐

電気器具	
熱を発生させる照明器具等を可燃物の近くに設置していないか。	☐
照明器具やコード等が踏みつけられたり、引っ張られたりしないように固定されているか。	☐
定格電流の使用範囲内で使用しているか。	☐
配線の分岐及び接続部分は防水措置を講じているか。	☐
コンセント及びコンセントプラグは劣化・破損していないか。	☐